



Российская Федерация Республика Хакасия г. Черногорск  
Общество с ограниченной ответственностью

«Сервис - Лайн»

**П Р И К А З № 3А**

«24» марта 2015 г.

г. Черногорск

**«О снятии за недопоставку»**

На основании Акта замера температуры воздуха в жилых помещениях и правил предоставления коммунальных услуг

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Бухгалтеру абонентского отдела в марте месяце произвести снятие за недополученное тепло согласно Акта:
  - ул. Октябрьская 113а кв. 2 в размере 50% от начисленной суммы 3401,19 руб. (на площадь квартиры 81,3 кв.м. – 1700,59 руб.)
  - ул. Октябрьская 113а кв. 6 в размере 10% от начисленной суммы 3304,97 руб. (на площадь квартиры 79 кв.м. – 330,49 руб.)
2. Снятую сумму доначислить остальным собственникам МКД на основании показаний общедомового прибора учета тепла
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор

П.А. Яковлев



АКТ

От « 05 » февраля 2015 г.

Настоящий акт составлен: Представителем управляющей компании ООО «Сервис-Лайн»

Машкева Магалима Р.В.

В присутствии квартиросъемщика по адресу ул. Октябрьская №139 и №16

Температура наружного воздуха: ср 21°С

Показатели	Дата, время	T1/T2	Давление (п), кгс/см.	Изоляция труб элеваторного узла
		(подача/обратка)	Давление (о), кгс/см.	
Параметры на вводе в дом	<u>04.2</u>	<u>70/58</u>	<u>5,6/5,6</u>	<u>имеется</u>
В элеваторном узле				

ЗАМЕРЫ	ОТОПЛЕНИЕ		Т воздуха в помещении	Т горячей воды
	Стояки в жилом помещении подача	обратка		
Кухня	<u>58</u>	<u>низ 51</u>	<u>22,4</u>	
Сан. узел				
Спальная комната	<u>54</u>	<u>низ 51</u>	<u>21,2</u>	
Детская комната	<u>60</u>	<u>низ 51</u>	<u>21,4</u>	
Зал	<u>55</u>	<u>низ 50</u>	<u>19,8</u>	

Замечания, причины, предложения \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Представитель управляющей компании Машкева Магалима Р.В.

Квартиросъемщик Машкева Магалима Р.В.



АКТ

От «05» февраля 2015 г.

Настоящий акт составлен: Представителем управляющей компании ООО «Сервис-Лайн»

Михаилов Максименко М.В.

В присутствии квартиросъемщика по адресу: Одесская 113 а-2

Температура наружного воздуха: - 21°C

Показатели	Дата, время	T1/T2 (подача/обратка)	Давление (п), кгс/см. Давление (о), кгс/см.	Изоляция труб элеваторного узла
Параметры на вводе в дом	<u>13 45</u> <u>05.02.2015</u>			
В элеваторном узле		<u>88/53</u>	<u>4,5 / 4,5</u>	<u>имеется</u>

ЗАМЕРЫ	ОТОПЛЕНИЕ		Т воздуха в помещении	Т горячей воды
	Стояки в жилом помещении подача	обратка		
Кухня	<u>отоп. прибор №48</u>	<u>ниж 44</u>	<u>20,4</u>	
Сан. узел			<u>17,6</u>	
Спальная комната	<u>44,6</u>	<u>40,2</u>	<u>19,4</u>	
Детская комната	<u>от отоп. прибор №42</u>	<u>ниж 39</u>	<u>19,6</u>	
Зал	<u>отоп. прибор №49</u>	<u>43,2</u> <u>ниж 40</u>	<u>19,2</u>	

Замечания, причины, предложения

В спальне установлен доп. отопительный прибор  
регистр с 5м теплонос. из трубы Ø 63мм (2хконт.)  
В зале установлен доп. отоп. прибор радиусный с теплонос.

Представитель управляющей компании

Квартиросъемщик

Михаилов / Максименко  
Ду Дутген