

Утверждаю:
Директор ООО "Сервис - Лайн"

" 25 " июля 2021 г.

/ Е.В. Барышникова

Выполненный план мероприятий

по подготовке к отопительному периоду 2021-2022 гг.
обслуживаемого жилищного фонда

№ п/п	Вид работ	Ед.изм.	План	Выполнение	Процент выполнения	Планируемые затраты, руб.	Профинансировано, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Промывка и гидравл. испытание системы ц/о	шт.	58	45	78%	1238566	1238566
2	ППР м/этажных щитов	шт.	917	687	75%	445897	445897
3	Ремонт межпанельных швов	м.	112	88	79%	51184	51184
4	Ремонт подьездов	шт.	6	2	33%	483516	483516
5	Замена розлива, замена запорной арматуры	м.	92	92	100%	112488	112488
6	Установка окон ПВХ в подьезде	шт.	22	18	82%	209913	209913
7	Замена стоек	м.	20	0	0%	18000	18000
8	Замена козырька	шт.	1	1	100%	13747	13747
9	Ремонт пола	шт.	1	1	100%	30597	30597
10	Установка тамбурных дверей	шт.	4	4	100%	112000	112000
11	Ремонт откоски	шт.	1	0	0%	32050	32050
Итого			1234	938	68%	2747958	2747958

Составил: Специалист ПТО

Христорождова Д.А.

Отчёт о проделанной работе по плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2021-2022гг.
 обслуживаемого жилищного фонда ООО "Сервис-лайн"
 по состоянию на 25.07.2021г.
 (подробный)

№ п/п	Наименование работ	По плану		Сверх плана		Адрес
		ед. изм	кол-во	ед. изм	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7
Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О						
1	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Космонавтов 1
2	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Космонавтов 19 А
3	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Космонавтов 51
4	Промывка и гидравл. испытания системы Ц/О	шт	1	шт	0	Космонавтов 43
	Итого:	шт	4	шт	0	
ППР этажных электрощитов и ВРУ						
1	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	18	шт	0	Г. Тихонова 17 А
2	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	21	шт	0	Кр. Партизан 19
3	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	10	шт	0	Советская 60
4	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	6	шт	0	М. Горькова 1
5	ППР этажных электрощитов и ВРУ	шт	20	шт	0	Космонавтов 43
	Итого:	шт	75	шт	0	

Директор ООО "Сервис-Лайн"



Е.В. Барышникова

Отчет

по выполнению промывки и гидравлических испытаний
системы отопления МКД ООО "Сервис - Лайн"
на 25.07.2021

№ п/п	Адрес МКД	По графику		Факт	
		Дата проведения промывки системы отопления	Дата проведения гидравлических испытаний	Дата проведения промывки системы отопления	Дата проведения гидравлических испытаний
1	Базарная 3	03.06.2021г.	03.06.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
2	Базарная 6	03.06.2021г.	03.06.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
3	Бограда 96	27.05.2021г.- 28.05.2021г.	27.05.2021г.- 28.05.2021г.	17.06.2021г. Акт СГК	17.06.2021г. Акт собственника
4	Бограда 102	31.05.2021г.	31.05.2021г.	23.06.2021г. Акт СГК	23.06.2021г. Акт собственника
5	Г. Тихонова 8 А	01.07.2021г.- 02.07.2021г.	01.07.2021г.- 02.07.2021г.		
6	Г. Тихонова 17 А	18.06.2021г.	18.06.2021г.		
7	Г. Тихонова 15	12.07.2021г.	12.07.2021г.	04.06.2021г. Акт СГК	25.06.2021г. Акт СГК
8	Дзержинского 2	07.06.2021г.	07.06.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	16.07.2021г. Акт СГК
9	Дзержинского 4	08.06.2021г.	08.06.2021г.	28.06.2021г. Акт СГК	28.06.2021г. Акт собственника
10	Дзержинского 8	09.06.2021г.	09.06.2021г.	30.06.2021г. Акт СГК	19.07.2021г. Акт СГК
11	Дзержинского 13	13.07.2021г.	13.07.2021г.	01.07.2021г. Акт СГК	01.07.2021г. Акт СГК
12	1-ый переулок Енисейский 12	19.07.2021г.	19.07.2021г.	07.07.2021г. Акт СГК	07.07.2021г. Акт собственника
13	Енисейская 21	22.07.2021г.	22.07.2021г.	07.07.2021г. Акт СГК	07.07.2021г. Акт собственника
14	Зелёная 4	15.07.2021г.	15.07.2021г.		19.07.2021г. Акт СГК
15	Зелёная 6	14.07.2021г.	14.07.2021г.	02.07.2021г. Акт СГК	02.07.2021г. Акт СГК

16	Калинина 1	16.06.2021г.- 17.06.2021г.	16.06.2021г.- 17.06.2021г.		
17	Калинина 6	23.07.2021г.	23.07.2021г.		
18	Калинина 10	14.06.2021г.- 15.06.2021г.	14.06.2021г.- 15.06.2021г.		
19	Калинина 17А	11.06.2021г.	11.06.2021г.	20.05.2021г. Акт СГК	
20	Космонавтов 1	05.07.2021г.- 06.07.2021г.	05.07.2021г.- 06.07.2021г.	16.07.2021г. Акт СГК	
21	Космонавтов 7	30.06.2021г.	30.06.2021г.	31.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
22	Космонавтов 13	13.05.2021г.- 14.05.2021г.	13.05.2021г.- 14.05.2021г.	28.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
23	Космонавтов 17	29.06.2021г.	29.06.2021г.	24.05.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
24	Космонавтов 19 А	23.06.2021г.- 24.06.2021г.	23.06.2021г.- 24.06.2021г.	12.07.2021г. Акт СГК	
25	Космонавтов 41	08.07.2021г.- 09.07.2021г.	08.07.2021г.- 09.07.2021г.		
26	Космонавтов 51	07.07.2021г.	07.07.2021г.	16.07.2021г. Акт СГК	
27	Кр. Партизан 17	20.05.2021г.	20.05.2021г.	09.06.2021г. Акт СГК	08.06.2021г. Акт собственника
28	Кр. Партизан 19	19.05.2021г.	19.05.2021г.	07.06.2021г. Акт СГК	07.06.2021г. Акт собственника
29	Кр. Партизан 19 А	18.05.2021г.	18.05.2021г.	18.05.2021г. Акт СГК	19.05.2021г. Акт СГК
30	Кр. Партизан 28	04.06.2021г.	04.06.2021г.	18.06.2021г. Акт СГК	18.06.2021г. Акт собственника
31	Кр. Партизан 28 А	04.06.2021г.	04.06.2021г.	18.06.2021г. Акт СГК	18.06.2021г. Акт собственника
32	Менделеева 19	25.06.2021г.	25.06.2021г.	30.06.2021г. Акт СГК	30.06.2021г. Акт СГК
33	Ленина 68	18.05.2021г.	18.05.2021г.	29.06.2021г. Акт СГК	16.07.2021г. Акт СГК
34	Ленина 72	30.07.2021г.	30.07.2021г.		
35	Ленина 74	02.08.2021г.	02.08.2021г.		
36	Орлова 30	02.06.2021г.	02.06.2021г.	21.06.2021г. Акт СГК	
37	Орлова 30 А	02.06.2021г.	02.06.2021г.	22.06.2021г. Акт СГК	
38	Пушкина 36	20.07.2021г.- 21.07.2021г.	20.07.2021г.- 21.07.2021г.		
39	Советская 30	19.05.2021г.- 20.05.2021г.	19.05.2021г.- 20.05.2021г.	10.06.2021г. Акт СГК	09.06.2021г. Акт собственника
40	Советская 53	26.05.2021г.	26.05.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК
41	Советская 55	26.05.2021г.	26.05.2021г.	24.06.2021г. Акт СГК	24.06.2021г. Акт СГК

42	Советская 57	25.05.2021г.	25.05.2021г.	25.06.2021г. Акт СГК	25.06.2021г. Акт СГК
43	Советская 59	25.05.2021г.	25.05.2021г.	26.06.2021г. Акт СГК	16.07.2021г. Акт СГК
44	Советская 60	24.05.2021г.	24.05.2021г.	16.06.2021г. Акт СГК	11.06.2021г. Акт собственника
45	Советская 65	17.05.2021г.	17.05.2021г.	28.06.2021г. Акт СГК	28.06.2021г. Акт собственника
46	Советская 67	21.05.2021г.	21.05.2021г.	21.06.2021г. Акт СГК	18.06.2021г. Акт собственника
47	Советская 73	29.07.2021г.	29.07.2021г.		08.07.2021г. ОАО "Енисейская ТЭК (ТЭК-13)", филиал "Абаканская ТЭЦ"
48	Советская 75	28.07.2021г.	28.07.2021г.		
49	Советская 77	27.07.2021г.	27.07.2021г.		
50	Советская 90	28.06.2021г.- 29.06.2021г.	28.06.2021г.- 29.06.2021г.		
51	Сурикова 5	16.07.2021г.	16.07.2021г.	05.07.2021г. Акт СГК	19.07.2021г. Акт СГК
52	Чайковского 8	16.07.2021г.	16.07.2021г.	02.07.2021г. Акт СГК	02.07.2021г. Акт СГК
53	Чайковского 17	26.06.2021г.	26.06.2021г.	01.07.2021г. Акт СГК	01.07.2021г. Акт СГК
54	Юбилейная 5	21.06.2021г.- 22.06.2021г.	21.06.2021г.- 22.06.2021г.	06.07.2021г. Акт СГК	
55	Чапаева 13	10.06.2021г.	10.06.2021г.	06.07.2021г. Акт СГК	06.07.2021г. Акт собственника
56	Кр. Партизан 22	31.05.2021г.	31.05.2021г.	22.06.2021г. Акт СГК	
57	Максима Горькова 1	23.06.2021г.	23.06.2021г.	23.06.2021г. Акт СГК	
58	Космонавтов 43	07.07.2021г.	07.07.2021г.	22.07.2021г. Акт СГК	

Директор ООО "Сервис-Лайн"



Е.В. Барышникова



Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 785150001; р/с 40702810700340000019
Ф-д Банка ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский»; к/с 3010181010000000877; БИК 040401877

Наименование предприятия

ООО «Сервис-Лайт» МКД

Адрес : г.Черногорск ул. Космонавтов 19а

АКТ 269

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 12 » 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя:

Мухомов А.Т.

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3,6$
кгс/см²: : I - тепловых сетей; II – узлов управления в количестве 5 шт;

III – систем теплоснабжения калориферов; IV – внутренней отопительной
системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):

НП: - конвектор 50 %; - радиатор 50 %;

кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений: 6

Контроль качества: до осветления воды

Промывка производилась: Холодной водой +7°C

Система заполнена : теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Представитель Мухомов А.Т.

Акт составлен на основе текстового материала ПТЭТЗ (2003 г.)

Гожин И.И.



Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богрора, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.sibgener.ru; ИНН 1901067718; КПП 785150001; р/с 4070281070034000019
Ф-л Банка ГТБ (АО) «Долголетие-Сибирский», к/с 301018101000000977; БИК 040407877

Наименование предприятия

ООО „Сервис-Найн“

Адрес : г.Черногорск ул. Космонавтов 1

АКТ 241

промывки сетей и внутренних отопительных систем
потребителей

« 16 » 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

И.И. Гожин в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

Мухомин АТ

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), Р = 3.6 кгс/см² : I - тепловых сетей; II – узлов управления в количестве 5 шт; III – систем теплоснабжения калориферов; IV – внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):

НП: - конвектор 50 %; - радиатор 50 %;

кол-во квартир - шт. ул.

Количество заполнений : 6

Контроль качества : до осветления воды

Промывка производилась: Холодной водой +7°С

Система заполнена : теплофикационной водой +45°С

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

И.И. Гожин

гожин И.И.

Представитель Генеральный директор А.Т. Мухомин

Акт составлен на основе Типового договора ТТЭТЭ (2003 г.)



Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Росси́я, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-04-15, e-mail: tgk13@yandex.ru, <http://www.tgk13.ru>; ОГРН 19010497738; ОГРН 785190001; ОГРН 407019350700140000019 Физ. лица ПИБ (АО) «Енисейская-Сибирская» ОГРН 3001080030000000477, ВИН 040407877

АКТ 81

гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: Дзержинского 2

г. Черногорск

«16» 07 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Сервис-Камп»

(полное наименование организации)

Мухоморов И.Т.

(ФИО представителя заказчика)

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Гожин И.И.

произвела проверку качества монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом

(гидростатическим или манометрическим способом)

давлением 10 кгс/см²

в течение 10 мин

2. Падение давления составило 0,1 кгс/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

И.И. Гожин

Представитель Техник Мухоморов И.Т.



Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Российская Федерация, Красноярский край, г. Черногорск, улица Богрикова, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-04-15, e-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.tsk13.ru; ИНН 2401047718; ОГРН 1042400000000; ОГРНИП 10424010700340000018 Ф-о Банка ПСБ (АО) - Филиал «Сибирский»; ОГРЮЛНП 5010141050000000877; БИК 040401877

А К Т 80

гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: Миша 68

г. Черногорск

«16» 07 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Сервис-Найн»

(индивидуальный предприниматель)

Мухометов А.Т.

(ИПНО Представитель Заказчика)

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Гожин И.И.

произвела проверку качества монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом

(гидростатическим или манометрическим способом)

давлением 10 кгс/см²

в течение 10 мин

2. Падение давления составило 0,1 кгс/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

И.И. Гожин

Представитель Техник Мухометов А.Т.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
**СИБИРСКАЯ
 ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
 КОМПАНИЯ**
 ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Бограла, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
 E-mail: tsk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 785130001; р/с 40702810700340000019
 Ф-д Банка ГТБ (АО) «Восточно-Сибирский»; а/с 3010181010000000877; БИК 040407877

Наименование предприятия

ООО ЧК Сервис-Лайн

Адрес : г.Черногорск ул. Космонавтов 43
НКО

АКТ _____

промывки сетей и внутренних отопительных систем
 потребителей

« 22 » 07 2021г.

Составлен представителем АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Е. Ю. Николаева в том, что мною в присутствии представителя потребителя :

Мухомин А.Г

Проведена проверка промывки (гидропневматическим способом), $P = 3.6$ кгс/см². : I - тепловых сетей; II - узлов управления в количестве 1 шт; III - систем теплоснабжения калориферов; IV - внутренней отопительной системы (указать тип нагревательных приборов в процентном соотношении):
 НП: - конвектор 0 %; - радиатор 50 %;
 кол-во квартир - шт. ул. _____

Количество заполнений : 2

Контроль качества : до осветления воды

Промывка производилась: Холодной водой +7°C

Система заполнена : теплофикационной водой +45°C

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Представитель ТЭКМ Рухомин Р.Т.

Акт составлен на основе текстового материала ПТЭТЗ (2003 г.)



Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Рис. №1, 690021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-55, E-mail: tsk13@yandex.ru, http://www.sibgenco.ru ИНН 2401087728, КПП 795150001, ОГРН 4070282000084000028 Физ. Банк: ПИБ (АО) «Восток-Сибирь-Бай» и/с 30102182030000000477, БИК 040402877

АКТ 86

гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: Суринский 5

г. Черногорск

«19» 07 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Сервис-Вайт»

(полное наименование организации)

Мухоминский И.Т.

(ФИО представителя организации)

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Гожин И.И.

произвела проверку качества монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом (гидростатическим или манометрическим способом) давлением 10 кгс/см²

в течение 10 мин

2. Падение давления составило 01 кгс/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» Гожин И.И.

Представитель Техник Мухоминский И.Т.



ИД ОБЩЕСТВА С ООД
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**
ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Регистр. 500121, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богдана, дом 144 А, тел. (393) 274-43 43 факс (393) 276-54-15, e-mail: tgk13@yandex.ru, http://www.tgk13.ru ИНН 2401067718; КПП 2401067718; ОГРН 407028107000000015 Ф-о Восточный Сибирский филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» ОГРН 5010181010000000477; БИК 040407877

А К Т 84

гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: Дзержинского 8

г. Черногорск

«19» 07 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Сервис-РосИИ»

(полное наименование организации)

Мухомилов А.Т.

(ФИО представителя заказчика)

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Гожин И.И.

произвела проверку качества монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом (гидростатическим или манометрическим способом)

давлением 10 кгс/см²

в течение 10 мин

2. Падение давления составило 0,1 кгс/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Гожин И.И.

Представитель техник Мухомилов А.Т.



Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Росси́я, 660021, Красноярский край, г. Черногорск, улица Вокзала, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 255-54-15, Е-май: tgk13@yandex.ru, <http://www.yandex.ru>, 10991 1891987718, КПП 785100001, ОГРН 4070381070030000018 Ф-о Банка ТГБ (АО) «Восточный-Сибирский»; ОГРН 301018101000000477; ИНН 0404018377

АКТ 85

гидравлического испытания узла управления

Смонтированного по адресу: Земли 4

г. Черногорск

«19» 07 2021г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: ООО «Сервис Маши»

(исполнительная организация)

Мухомин АТ

(ФИО представителя заказчика)

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Гожин И.И.

произвела проверку качества монтажа, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытание произведено гидростатическим способом (гидростатическим или манометрическим способом) давлением 10 кгс/см²

в течение 10 мин

2. Падение давления составило 0.1 кгс/см²

3. Признаков разрыва или нарушения прочности соединений, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, и т.п. не обнаружено.

Представитель АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Гожин И.И.

Представитель техник Мухомин Р.Т.

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От 15 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 19 ул. Фр. Лартизан

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

2 пог 111

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Мармелас 8.14.11

сдал [подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «15» 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 19 ул. Фр. Лартизан

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

4 пог 9191Р

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Щедякина Шваг.
кв 47

сдал [подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «15» 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 19 ул. Ж. Фатмугал

Произвел приемку фактических объёмов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

1 пог ЖЖР

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ПРИНЯЛ

Барисов Т.В. ЖЖР

СДАЛ

[Подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «15» 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 19 ул. Ж. Фатмугал

Произвел приемку фактических объёмов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

3 пог ЖЖР

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ПРИНЯЛ

Калимулла 27 кв. Шамшиев

СДАЛ

[Подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «16» 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 60 ул. Советская

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

4 пог ЯИР

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Иванчиков В.В. -44

сдал [подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «21» 07 2021 г.

Заказчик квартира № 23 дома № 43 ул. Жомшавтов

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

2 пог ЯИР

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Макакина В.В. Марг.

сдал [подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «21» 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 43 ул. Жомшавтов

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

1 пог ЯИР

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял [подпись] 14 З. Волобуши

сдал [подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «16» 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 60 ул. Советская

Произвел приемку фактических объёмов работ, выполненных исполнителем Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

1 под 9 ПР

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Борзюкин Р.С. А.К.Р.

сдал [подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «16» 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 60 ул. Советская

Произвел приемку фактических объёмов работ, выполненных исполнителем Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

2 под 9 ПР

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Борзюкин Р.С. А.К.Р. 24

сдал [подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «16» 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 60 ул. Советская

Произвел приемку фактических объёмов работ, выполненных исполнителем Общества с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

3 под 9 ПР

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по качеству и срокам оказания услуг не имеет.

- 4 этаж

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

от 20 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 1 ул. Горького

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн»

4 под 909

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Игорь В. В.

сдал [Подпись]

- 1 этаж

- 2 этаж

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

от 20 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 1 ул. Горького

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн»

6 под 909

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Аббасов Д.С. № 62

сдал [Подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «19» 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 1 ул. Горького

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

1 под ГИР

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Вяжнина кв-2 сдал [подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «19» 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 1 ул. Горького

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

2 под ГИР

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Ильин кв-24 сдал [подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «19» 07 2021 г.

Заказчик квартира № _____ дома № 1 ул. Горького

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

3 под ГИР

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму качеству и срокам оказания услуг не имеет.

принял Ильин сдал [подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «6» 07 2021.

Заказчик квартира № _____ дома № 17⁹ ул. Тихонова

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

ИИР. 2 нед.

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ПРИНЯЛ _____

ИИР

СДАЛ [Подпись]

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

От «6» 07 2021.

Заказчик квартира № _____ дома № 14⁹ ул. Тихонова

Произвел приемку фактических объемов работ, выполненных исполнителем Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Лайн» _____

ИИР 1 нед.

(наименование работ)

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

ПРИНЯЛ ИИР кв. 16

СДАЛ [Подпись]